



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnko@vandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел. 77-26-61, тел./факс 77-26-64, E-mail: gpnzr@mail.ru

Предписание № 24/1/18

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

юридическому лицу МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»

и.о. директору МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»
Заболотновой Юлии Владимировне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Кузьменко Владимира Валерьевича

(наименование органа НД)

№24 от «28» февраля 2019 года, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период

«11» марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«20» марта 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 3 часа

«29» марта 2019 г. с 11 час 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«05» апреля 2019г. с 11 час. 00мин по 12 час.00мин. Продолжительность 1 час

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку

Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору - инспектор отделения НД Заводского района Отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Алешина Татьяна Николаевна проведена плановая выездная проверка территории, помещений, здания МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» по адресу: г. Кемерово, ул. Ульяны Громовой, 18

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директором МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» Морозовой Анастасией Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Отсутствует эвакуационное освещение в помещениях проходах и на лестничных маршах	п.6.22 СНИП 21-01-97; п.7.74 СНИП 23-05.95*; ст.4, ст.6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНИП П-4-79.	01.11.2019
2.	Из подвального помещения предназначенного для одновременного пребывания более 6-15 человек не имеет второго эвакуационного выхода	п. 6.12* СНИП 21-01-97*, п. 4 ст. 4; п.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2019
3.	Не обозначены на всех дверях производственных и складских помещений категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390	01.11.2019
4.	В складских помещениях расположенных в подвалах эксплуатируются светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника.	п.42 в) правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390	01.11.2019
5.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши, с составлением соответствующего акта	п.21 правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390	01.11.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

г. Березовского и Кемеровского района

по пожарному надзору Алешина Т.Н.

«05» апреля 2019 г.



М.Л.П.

Предписание №

05/АПР/19
(подпись)

«05» апреля 2019 г.

от 05.04.2019. для исполнения получил:

И.о. директора Забожимова Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)